


270100120373  
 Nevėžio g.36  
 4400-5646-1413  
 2701/0012:373

**Atsargiai, kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, nes kertami dujų tinklai. Išlaikyti ne mažesnę nei 0,2 m vertikalų atstumą**

Pavadinimas	Zonos plotas, ha	Sklypo adresas
Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona, patenkanti į sklypą	0.0319	Nevėžio g. 36, Panevėžys



**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**

	Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai
	Nagrinėjamas žemės sklypas
	Suformuoti žemės sklypai
	Paduodama linija
	Grįžtama linija
	Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona
	Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona, patenkanti į sklypą (0.0319 ha)



**SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**

	Nagrinėjamas žemės sklypas
	Suformuoti žemės sklypai
	Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai

- PASTABOS**
- Nurodytas šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos plotas, patenkantis į sklypą, projekto metu gali kisti.
  - Atliekant žemės darbus, grunto sandėliavimas sklype nebus atliekamas.
  - Koncentruotas medžiagų sandėliavimas sklypuose nenumatomas.
  - Statybos metu užtikrinti privažiavimą prie suformuoto žemės sklypo.
  - Statybos metu užtikrinti priėjimą ir patekimą į žemės sklype esančius statinius (pastatus).
  - Prieš pradėdant statybos darbus esama padėtis užfiksuojama nuotraukomis, vaizdo įrašais ar pan.
  - Visos dangos bei išardomi ar pažeisti (sugadinti) statiniai baigus statybos darbus pilnai atstatomi (Rangovo sąskaita) į nepraslesnę nei prieš statybos darbus buvusią būklę.
  - Dangos atstatomos vadovaujantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo KPT SDK 19 taisyklėmis"
  - Įrengiant dangas išilginį ir skersinį nuolydžius pritaikyti prie esamos situacijos.
  - Garantinis laikotarpis atliktiems darbams toks, kaip tai numatyta teisės aktuose (CK 6.698 straipsnyje).
  - Žemės valdų savininkai ir kiti naudotojai privalo:
    - naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą;
    - laikytis žemės sklypui Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytų reikalavimų.
  - Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų dydis - išilgai antžeminio šilumos perdavimo vamzdyno ar požeminių šilumos bei karšto vandens perdavimo tinklų vamzdyno esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo kanalo (arba vamzdyno, jeigu vamzdynas paklotas bekanaliu būdu) išorinių ribų ir žemė po šia juosta.

**PRITARTA**

(Pareigos (juridiniam asmeniui), vardas, pavardė, parašas, data, A.V. (juridiniam asmeniui))

0	2024 05	Statybos leidimui ir statybai
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimų priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.		Statinio projekto pavadinimas: Šilumos tiekimo tinklų nuo TŠK „A“ prie Š-43B iki Nevėžio g. 36 su atšakomis, Panevėžyje, rekonstravimo projektas
41039	PV	Statybos: Šilumos tiekimo tinklai
40186	PDV	
	Rengėjas	Dokumento pavadinimas:
		Nevėžio g. 36 (4400-5646-1413)
		Laida
		0
LT	Statytojas: Užsakovas:	Dokumento žymuo:
	AB "Panevėžio energija" UAB "Dujotiekio statyba"	ME202408-TDP-ŠT.ŽS-4
		Lapas
		Lapų
		1
		1